



Ajuste no Tamanho do Campo Filial nos Filtros dos Relatórios

Produto	:	Microsiga Protheus, Gestão de Frete Embarcador 11.5			
Chamado	:	TGOXKO	Data da publicação	:	27/02/2013
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

! *Importante*

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **GFE11597**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Correção realizada nos itens “Filial de” e “Filial até” das telas de parâmetros exibidas na impressão de relatórios, para que a quantidade de dígitos permitidos esteja de acordo com o informado no grupo de campos (Acessado através do configurador) “Tamanho Filial”, na opção “Tamanho” ou, de acordo com tamanho da filial corrente.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

! *Importante*

Antes de executar o compatibilizador GFE11597 é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS_DATA\DATA**, se versão 10, ou **\PROTHEUS11_DATA\DATA**, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS_DATA_SYSTEM**, se versão 10, ou **\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**, se versão 11).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

 **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client** (se versão 10) ou **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite GFE11597 no campo **Programa Inicial**.

 **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 27/02/2013.



2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado *ou* é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa GFE11597().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Alteração de **Perguntas** no arquivo **SX1 – Cadastro de Perguntas**:

Pergunte	Filial de ?
Grupo	GFER040
Ordem	01
Tipo	C
Tamanho	Variável de acordo com o tamanho da filial corrente ou de acordo com o informado no grupo de campos Tamanho Filial
Grupo de Campos	Tamanho Filial



Pergunte	Filial até ?
Grupo	GFER040
Ordem	02
Tipo	C
Tamanho	Variável de acordo com o tamanho da filial corrente ou de acordo com o informado no grupo de campos Tamanho Filial
Grupo de Campos	Tamanho Filial

Pergunte	Filial de ?
Grupo	GFER050
Ordem	01
Tipo	C
Tamanho	Variável de acordo com o tamanho da filial corrente ou de acordo com o informado no grupo de campos Tamanho Filial
Grupo de Campos	Tamanho Filial

Pergunte	Filial até ?
Grupo	GFER050
Ordem	02
Tipo	C
Tamanho	Variável de acordo com o tamanho da filial corrente ou de acordo com o informado no grupo de campos Tamanho Filial
Grupo de Campos	Tamanho Filial



Pergunte	Filial de ?
Grupo	GFER060
Ordem	01
Tipo	C
Tamanho	Variável de acordo com o tamanho da filial corrente ou de acordo com o informado no grupo de campos Tamanho Filial
Grupo de Campos	Tamanho Filial

Pergunte	Filial até ?
Grupo	GFER060
Ordem	02
Tipo	C
Tamanho	Variável de acordo com o tamanho da filial corrente ou de acordo com o informado no grupo de campos Tamanho Filial
Grupo de Campos	Tamanho Filial

Pergunte	Filial de ?
Grupo	GFER080
Ordem	01
Tipo	C
Tamanho	Variável de acordo com o tamanho da filial corrente ou de acordo com o informado no grupo de campos Tamanho Filial
Grupo de Campos	Tamanho Filial



Pergunte	Filial até?
Grupo	GFER080
Ordem	02
Tipo	C
Tamanho	Variável de acordo com o tamanho da filial corrente ou de acordo com o informado no grupo de campos Tamanho Filial
Grupo de Campos	Tamanho Filial

Pergunte	Filial de?
Grupo	GFER055
Ordem	01
Tipo	C
Tamanho	Variável de acordo com o tamanho da filial corrente ou de acordo com o informado no grupo de campos Tamanho Filial
Grupo de Campos	Tamanho Filial

Pergunte	Filial de?
Grupo	GFER055
Ordem	02
Tipo	C
Tamanho	Variável de acordo com o tamanho da filial corrente ou de acordo com o informado no grupo de campos Tamanho Filial
Grupo de Campos	Tamanho Filial



Pergunte	Filial de?
Grupo	GFER065
Ordem	01
Tipo	C
Tamanho	Variável de acordo com o tamanho da filial corrente ou de acordo com o informado no grupo de campos Tamanho Filial
Grupo de Campos	Tamanho Filial

Pergunte	Filial até?
Grupo	GFER065
Ordem	02
Tipo	C
Tamanho	Variável de acordo com o tamanho da filial corrente ou de acordo com o informado no grupo de campos Tamanho Filial
Grupo de Campos	Tamanho Filial

Pergunte	Filial de?
Grupo	GFER090
Ordem	01
Tipo	C
Tamanho	Variável de acordo com o tamanho da filial corrente ou de acordo com o informado no grupo de campos Tamanho Filial
Grupo de Campos	Tamanho Filial



Pergunte	Filial até?
Grupo	GFER090
Ordem	02
Tipo	C
Tamanho	Variável de acordo com o tamanho da filial corrente ou de acordo com o informado no grupo de campos Tamanho Filial
Grupo de Campos	Tamanho Filial

Pergunte	Filial de?
Grupo	GFER092
Ordem	01
Tipo	C
Tamanho	Variável de acordo com o tamanho da filial corrente ou de acordo com o informado no grupo de campos Tamanho Filial
Grupo de Campos	Tamanho Filial

Pergunte	Filial até?
Grupo	GFER092
Ordem	02
Tipo	C
Tamanho	Variável de acordo com o tamanho da filial corrente ou de acordo com o informado no grupo de campos Tamanho Filial
Grupo de Campos	Tamanho Filial



Pergunte	Filial de?
Grupo	GFER093
Ordem	01
Tipo	C
Tamanho	Variável de acordo com o tamanho da filial corrente ou de acordo com o informado no grupo de campos Tamanho Filial
Grupo de Campos	Tamanho Filial

Pergunte	Filial até?
Grupo	GFER093
Ordem	02
Tipo	C
Tamanho	Variável de acordo com o tamanho da filial corrente ou de acordo com o informado no grupo de campos Tamanho Filial
Grupo de Campos	Tamanho Filial

Procedimentos para Utilização

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Relatórios / Expedição / Recebim / Documentos Carga** .
2. Em **Ações Relacionadas** acesse **Parâmetros**.
3. Nos campos “Filial de?” e “Filial até?” será possível informar um número de filial com a quantidade de dígitos da filial corrente ou com a quantidade informada (por intermédio do configurador) no grupo de campos Tamanho Filial.
4. O mesmo poderá ser observado nas rotinas: GFER040, GFER050, GFER060, GFER080, GFER055, GFER065, GFER093.